


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Vlierstraat 2, 8400 Oostende

appartement

identificatiecode: 35013-G-2016_464/EP14854/A001/D01/SD002

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 25-03-2020

Handtekening:

BART FEYS

FEYS

EP14854


Dit certificaat is geldig tot en met 7 februari 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.



Andere eisen



Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	15/06/2016
Datum einde van de werken	07/02/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	53.479
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	170
Beschermd volume (m ³)	762
Verliesoppervlakte (m ²)	-
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	330
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	5,63
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,60
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	10.941
Gebouw-id / gebouweenheid-id	9821408 / 19997934

Opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

In dit project voldoet de nieuwe muur met 7-8cm EPS niet aan de maximum U-waarde van 0,24W/m²K. Hiervoor rekt de software een boete van 8,42 euro. Voor de toevoerventilatie in de living die niet kan worden gemeten, is er een boete van 600 euro. In het totaal is er een boete van 608,42 euro. Dit is een éénmalige boete. Verder wordt hier geen gevolg meer aan gegeven.

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BENOveren staat voor Beter Renoveren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/ikBENOveren.

Gegevens verslaggever:

BART FEYS
FEYS
Professor Dewulfstraat 188,
8970 Poperinge
EP14854 | 0457199602

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.